

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:



Дата:

Время:

КНМ 54210061000201079082

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

(место привязки решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ № 2534/1/1**

вручается Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска "Детский сад № 415 комбинированного вида" по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 15/1

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Ящук Антона Юрьевича от «28» сентября 2021 года № 2534.

В период с 14 час. 00 мин. 19.10.2021 по 11 час. 00 мин. 22.10.2021 государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Госперским Сергеем Александровичем проведена плановая выездная проверка в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Сафошкина Светлана Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты не	п. 71 Постановления	01.08.2022	



	предусматривает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот в случае пожара либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства или дистанционное открывание при устройстве видео- и аудиосвязи с местом расположения ворот	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
2.	Отсутствуют датчики пожарной сигнализации на складе (категория ВЗ)	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

*Заварюшкин С. В. Саросинина*

Должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

*[Подпись]*

(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору лейтенант внутренней  
службы Госперский С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«22» октября 2021 года

